

MD0603-08

Rapporto di prova N° 10506/20

LAB N° 1436 L

venerdì 11 dicembre 2020

Spett.le LE FONTANELLE SRL

N° Registr. 10324/20

Descrizione campione ACQUA POTABILE 500 ml+500 ml

Luogo/indirizzo prel. VEJANO

Data scadenza --

Partita/Lotto --

Verbale Pref. N° --

Proced. Campionam. A CURA DEL CLIENTE

Temp. all'arrivo 3,9°C

Data inizio prova 25/11/2020

Restituzione Campione NO

Unità Campionarie 1

Sito prelievo DISTRIBUTORE

Data confezion. --

Data prel./Camp. 25/11/2020 Ora prel./Camp. DOTT.A.MASCIOCCHI (CBF SERVIZI SRL)

Nom. prelevatore A CURA DEL CLIENTE

Trasp. Campione 25/11/2020 Ora ricezione 11.45

Data ricezione 30/11/2020

Data fine prova

Note

Prova	Risultato	U.M.	Incertezza	Metodo analitico	Lim. Legge
* Alcalinità m	162	mg CaCO ₃ /L	--	APAT CNR IRSA 2010 Met.B Man 29 2003	N.D.
* Alcalinità p	0	mg CaCO ₃ /L	--	APAT CNR IRSA 2010 Met.B Man 29 2003	N.D.
* Alluminio	<2	µg/L	--	UNI EN ISO 15586:2004/EC1:2008 esc. Par 7.3-11.2	M≤ 200 (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
* Azoto Ammoniacale (NH ₄ ⁺)	<0,01	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4030 Met.A1 Man 29 2003	M≤ 0,5 (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
* Cloro Attivo Libero	<0,02	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	Valore consigliato 0,2 mg/L (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
* Clostridi solfito riduttori	<1	UFC/100ml	--	APAT CNR IRSA 7060 B Man. 29/2003	M=Assente/100ml (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
* Colore	<2	mg/L PtCo	--	APAT CNR IRSA 2020 Met.B MAN 29 2003	Accet. senza variaz. anomale(D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
Conducibilità a 20°C	668	µS/cm	--	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	M≤ 2500 (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)

LEGENDA

U.M.= unità di misura
P= presenza
A= assenza
UFC= unità formanti colonia
UG= unità genomica
N.D.= non disponibile
m= Limite minimo di Legge
mm= Limite medio di Legge
M= Limite massimo di Legge
Lq=limite quantificazione metodo

Incertezza = Fattore di Copertura k=2 Livello di Fiducia 95%

Per le prove chimiche l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

- Si dichiara che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
- Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del Laboratorio.
- Nel caso di prelievo non svolto dal Laboratorio le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del Cliente.
- Per le prove microbiologiche il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. Qualora non sia dichiarata la misura (es. volume, portata, superficie, ecc.) il Laboratorio esprimerà il risultato in valore assoluto (es. UFC, Presenza/Assenza, ecc.)
- Il campionamento non è oggetto di accreditamento.
- La dichiarazione di conformità è rilasciato su richiesta del Cliente

HYGEIA LAB SRL: Via Gaetano Butera, 33 00128 - Roma

Tel. +39 06 4577 1567 - Fax +39 06 4577 1566 Cell. +39.3356479813 - e-mail: a.pichichero@hygeialabsrl.com

Iscritto con il n. 48 all'Elenco Regionale dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo DGRL G04222 del 08/04/2019

Pagina 1 di 2

MD0603-08

Rapporto di prova N° 10506/20

LAB N° 1436 L

venerdì 11 dicembre 2020

Spett.le LE FONTANELLE SRL

Conta di Coliformi a 37°C	<1	UFC/100ml	--	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 65 Met ISS A006C	M=Assente/100ml (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
Conta di Escherichia coli	<1	UFC/100ml	--	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	M=Assente/100ml (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
Conta di microrganismi vitali a 22°C	26	UFC/ml	--	UNI EN ISO 6222:2001	Accet. senza variaz. anomale(D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
Conta Enterococchi intestinali	<1	UFC/100ml	--	UNI EN ISO 7899-2:2003	M=Assente/100ml (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
* Durezza	42,8	*F	--	RAPPORTI ISTISAN 20/2008 pag.6-7	Valore consigliato 15-50°F (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
* Ferro	<5	µg/L	--	UNI EN ISO 15586:2004/EC1:2008 esc. par 7.3 e 11.2	M=200 (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
Nitrati	3,35	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	M=50 (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
Nitriti	<0,1	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	N.D.M=0,5 (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
* Odore	Inodore	--	--	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003	Accet. senza variaz. anomale(D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
pH	7,6	pH	--	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5 - 9,5 (D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
* Sapore	Insapore	--	--	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Accet. Senza variaz. Anomale(D.Lgs 31/2001 s.m.i.)
* Torbidità	0,1	NTU	--	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003	Accet. senza variaz. anomale(D.Lgs 31/2001 s.m.i.)

Il Responsabile di Prova

Dr. Vincenzo Ruggiero

Fine

LEGENDA

U.M.= unità di misura
 P= presenza
 A= assenza
 UFC= unità formanti colonia
 UG= unità genomica
 N.D.= non disponibile
 m= Limite minimo di Legge
 mm= Limite medio di Legge
 M= Limite massimo di Legge
 Lq=limite quantificazione metodo

Incertezza = Fattore di Copertura k=2 Livello di Fiducia 95%
 Per le prove chimiche l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

- Si dichiara che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
- Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del Laboratorio.
- Nel caso di prelievo non svolto dal Laboratorio le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del Cliente.
- Per le prove microbiologiche il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. Qualora non sia dichiarata la misura (es. volume, portata, superficie, ecc.) il Laboratorio esprimerà il risultato in valore assoluto (es. UFC, Presenza/Assenza, ecc.)
- Il campionamento non è oggetto di accreditamento.
- La dichiarazione di conformità è rilasciato su richiesta del Cliente



HYGEIA LAB SRL: Via Gaetano Butera, 33 00128 - Roma

Tel. +39 06 4577 1567 - Fax +39 06 4577 1566 Cell. +39.3356479813 - e-mail: a.pichichero@hygeialabsrl.com

Iscritto con il n. 48 all'Elenco Regionale dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo DGRL G04222 del 08/04/2019

Pagina 2 di 2