



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
ACQUE POTABILI PUBBLICHE
VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO
0761-244259- 236727 . calabe.barbetta@asl.vt.it



PROT. N° 17448

VITERBO, 04/03/2021

Al Sig. Sindaco del Comune di
VEJANO

Al Gestore ACEA - ATO2 S.p.a.
P.le OSTIENSE, 2 - R O M A

OGGETTO : Giudizio idoneità d'uso acqua destinata al consumo umano (D.M. 26/03/91- D.Lvo 31/01).

Visti i Verbali di prelevamento n. ___VTB / 04 - 05 / 2021___ e i certificati dell'ARPALAZIO Sede di Viterbo n. 1310 - 1311 / 2021 relativi alle analisi fisico-organolettiche, chimiche e microbiologiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Vs. Comune (_ RETE IDRICA DISTRIBUTTRICE _) da personale S.I.A.N. , in data _ 02/02/2021_ , ai fini del controllo :

Ø PARAMETRI GRUPPO A + ARSENICO


Si esprime il seguente giudizio di idoneità d'uso :

Ø Tutti i parametri fisico-organolettici, microbiologici e chimici esaminati sono conformi ai rispettivi valori di parametro previsti dall'Allegato I D.L.vo 31/01 (parere favorevole).

○ Si riscontra la non conformità al valore di parametro nei seguenti punti di prelievo :

○ Eventuali osservazioni e/o prescrizioni per il Gestore dell'acquedotto :

IL DIRIGENTE SANITARIO
(Dr. Calabe Barbetta)



IL RESP. U.O.S.D. SIAN